

URZĄD DZIELNICOWY
Warszawa - Wola
Wydział Architektury i Gospodarki
Komunalnej i Komunikacji
ul. K. Świerczewskiego Nr 90
01-003 WARSZAWA

Nasz znak:

~~UA-AN~~

AGK-AN/1207/74

18 maja 1974r.
Warszawa, dnia

Biblioteka Publiczna

m.st. Warszawy

01-003 Warszawa

ul. Świerczewskiego Nr.90

DECYZJA

o usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa w obiekcie budowlanym
lub przeprowadzenie naprawy obiektu budowlanego.

Na podstawie art.58 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 31 styczn-
nia 1961 r. o Prawie Budowlanym /Dz.U.Nr 7 poz.46/ i § 72 ust.1
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20.I.1973 r. w sprawie ustalania miejsca realizacji inwest-
ycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budow-
nictwem powszechnym /Dz.U.Nr 4 poz. 29/ - Wydział Urbanistyczny
i Architektury ~~PRNXXXXXX~~ i Gospodarki Komunalnej Urz.Dz.W-wa

u z n a j e

obiekt budowlany - budynek biblioteki publicznej

połączony przy ul. Świerczewskiego Nr.90

za zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia i w związku
z tym nakazuje

w terminie do k.czerwca bmsunięcia stanu zagrożenia przez
zbitie spękanych i odparzonych tynków oraz wykonanie prawidłowych
szczelin dylatacyjnych oraz naprawy tynków nad głównymi drzwiami
wejściowymi i awaryjnymi budynku.

z zachowaniem następujących warunków:

termin wykonania robót do końca czerwca 1974r.

Z uwagi na ochronę bezpieczeństwa zdrowia i życia
ludzkiego w myśl art.100 KPA nadaje się do decyzji rygor natych-
miastowej wykonalności, złożenie odwołania nie wstrzymuje
wykonania decyzji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury PRN m.st. Warszawy za pośrednictwem tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 6 maja 1974r zostały dokonane oględziny obiektu budowlanego położonego przy ul. Swierczewskiego 90 w wyniku oględzin ustalono, że:

szczeliny dylatacyjne wykonane nieprawidłowo spowodowały pęknięcia i odparzenie tynków nad głównymi drzwiami wejściowymi i awaryjnymi budynku.

Do wiadomości:

- 1.
- 2.
- 3.

Z up. Naczelnika Dzielnicy
Z-ca Kierownika Wydziału
.....
Inż. Jędrzej Brzyński