

IP/6/IA-724/69

Warszawa

14 luty

69

Biblioteki Publicznej  
Dzielnica Wola

Warszawie

ul. Świerczewskiego 90

Biblioteka Publicznej Dzielnicy Wola Wypożyczalnia nr 10 ul. Ludwiki 1,  
Czytelnia Naukowa ul. Świerczewskiego 90, Bibl. dla dzieci i młodzieży  
ul. Nowolipie 20.

Stefanię Chodosowską

Prac. Kultury i Sztuki w Warszawie

4-7.II.69 r

1. Przenieść Wypożyczalnię nr 10 do pomieszczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami bezp. i higieny pracy lub wstrzymać pracę w Wypożyczalni w terminie do dnia 15.VIII.69 r.

#### Uzasadnienie

Wypożyczalnia mieści się w suterenie zagłębionej około 1 1/2 m poniżej poziomu terenu, pomieszczenia zawilgocone, zagrzybione, podłoga zniszczona przez grzyb w pokoju do pracy wewnątrz. Instalacja oświetleniowa przeciążona, zdarzają się przypadki spadku napięcia i gasnięcia światła. Istniejący stan zagraża zdrowiu pracowników.

2. Zapewnić pracownikom Czytelni Naukowej odpowiednią temperaturę w okresie chłódów /20°C/ w pomieszczeniach pracy.
3. Uwidocznic za pomocą odpowiednich napisów dopuszczalne obciążenie stropów w magazynach książek.
4. Zainstalować urządzenia do ogrzewania wody bieżącej do mycia rąk w Czytelni Naukowej, Bibliotece dla dzieci i młodzieży.
5. Wyposażyć Bibliotekę dla dzieci i młodzieży w sprzęt p.pożarowy.

Terminy wykonania:

Pkt. 2 - niezwłocznie po otrzymaniu nakazu oraz do stałego przestrzegania.

Pkt. 3, 5 - w ciągu 14 dni od daty otrzymania nakazu.

Pkt. 1, 4 - do dnia 15.VII.69 r

Podstawa prawna

1. Rozp. Min. z dnia 6.XI.1946 r o bhp /Dz.U. nr 62 poz.344/ § 1, 19, 35, 43, 96.
2. Dekret z dnia 10.XI.1954 r o inspekcji pracy /Dz.U. nr 52 poz.260/ art.6
3. Ustawa z dnia 30.III.1965 r o bhp /Dz.U. nr 13 poz.91/ art.1, 13, 36, 37, 38, 40.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kier. Księgarni nr 10 Kier. Czytelni Naukowej
3. Stacja San-Epid. Dzielnica Wola
4. Rada Zakł. - ZSIP
5. a/a

INSPEKTOR PRACY  
*Choj*  
(Stefania Czerniak-Chodasowska)